



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 471 del 04 AGOSTO 2022

OGGETTO: Impianto di rilancio irriguo tempa di lepre – interventi di somma urgenza - provvedimenti

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 04 del mese di Agosto nella sede Consortile, convocata con avviso N. 11079 spedito in data 29.07.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	NO
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	NO
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso- Iannelli Giovanni

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso- Iannelli Giovanni

Assume la Presidenza il Sig. Ciuccio Roberto

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 14 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- il Capo Settore Manutenzione ed Impianti ha rilevato la necessità di intervenire sulle Opere di Bonifica Consortili per garantire una corretta manutenzione ordinaria individuando le attività e forniture da porre in essere per consentirne l'efficienza;
- **DATO ATTO** che:
- il Consorzio Bonifica di Paestum è proprietario di un Impianto di sollevamento irriguo ubicato alla località terrone del Comune di Giungano;
- in data 01 agosto u.s. personale consortile addetto al funzionamento dell'impianto ha segnalato al Capo Settore Area Tecnica il fermo dell'impianto per un potenziale guasto alle apparecchiature elettriche;
- il geom. Roberto Chiarelli, in qualità di Capo Settore Impianti e Manutenzione, il 01/08/2022 si è recato presso la Stazione di Sollevamento Irrigua, denominata Booster Tempa Carolina constatando il fermo dell'impianto a causa di un corto circuito, come constatato da personale specializzato addetto all'impianto, che ha danneggiato l'inverter Telemecanique ATV61HC13N4 da 132KW presente nella stazione di sollevamento e che risulta irreparabile;
- **RILEVATO** che:
- l'impianto di che trattasi è stato realizzato da ARCADIA Costruzioni nell'anno 2009 in occasione dei lavori di "Ammodernamento ed Estensione Rete Irrigua Tempa di Lepre – Impianto di sollevamento e vasche di accumulo";
- dalla documentazione fotografica si evince che l'inverter Telemecanique ATV61HC13N4 da 132KW presenta un'anomalia definita con errore SCF4 che secondo lo schema del manuale corrisponde "...all'accensione del circuito risulta un corto circuito interno...." ;
- la natura del guasto rende irreparabile l'apparecchiatura oramai datata nel tempo con componenti elettronici non più attuali e conformi alle vigenti normative;
- l'impianto irriguo di che trattasi serve aziende per circa Ha 150 e che l'attività agricola delle stesse non consente lunghe inattività dell'impianto di sollevamento;
- risulta necessario procedere con la massima sollecitudine alla risoluzione della problematica di cui innanzi al fine di eliminare il disservizio di pubblica utilità.
- **DATO ATTO** che:
- si ritiene urgente ed indispensabile intervenire per eliminare il disservizio mediante il ricorso alla procedura di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, Legge Regionale 3/2007;
- come da verbale di constatazione e somma urgenza, il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione, a seguito di autorizzazione del Presidente del Consorzio, ha contattato per le vie brevi il titolare della società GMV SRL Unipersonale, Gambardella Vito GMB VTIA29 B644K, detentrica del Servizio di Pronto Intervento, per valutare gli interventi a compiersi;
- a seguito di sopralluogo di tecnico specializzato per individuare le cause e le decisioni consequenziali per il riavvio dell'impianto, è stato indicato che l'inverter Telemecanique ATV61HC13N4 da 132KW risulta irreparabilmente guasto e la GMV ha dichiarato di poter provvedere a reperire sul mercato velocemente un'apparecchiatura in sostituzione onde consentire di contingentare i tempi per poter erogare l'acqua all'utenza agricola;
- la Società ha prodotto un preventivo prot. 11301 del 02/08/2022 per la fornitura in opera di nuovo inverter da 132 Kw da installare in luogo di quello esistente che sarà rimosso, ed effettuare i consequenziali lavori di cablaggio ed accoppiamento parti meccaniche per rendere funzionante l'impianto di sollevamento in rete per un intervento tecnico per un importo di € 11.500,00 oltre iva;

- Il Capo settore Manutenzione ed Impianti, sentito il Direttore del Consorzio ed autorizzato da Presidente del Consorzio, disponeva all'impresa GMV SRL Unipersonale, Gambardella Vito GMB VTIA29 B644K, detentrica del Servizio di Pronto Intervento, di voler provvedere al più presto alla fornitura in opera dell'occorrente apparecchiatura per il prezzo concordato di € 11.500,00 oltre iva;
- CONSIDERATO che:
- occorre che l'amministrazione prenda atto del Verbale di accertamento e somma urgenza sottoscritto dal tecnico geom. Roberto Chiarelli e dall'impresa GMV SRL di Vito Gambardella in Capaccio Paestum datato 01 agosto 2022;
- occorre ratificare all'impresa GMV SRL di Vito Gambardella in Capaccio Paestum l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs 50/2016, come modificato dal DL n. 76/2020 convertito dalla legge 120 dell'11.09.2020 e Legge 29 luglio 2021 n. 108., di che trattasi per l'importo di € 11.500,00 oltre iva;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione, geom. Chiarelli Roberto;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ufficio Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto del Verbale di accertamento e somma urgenza sottoscritto dal tecnico geom. Roberto Chiarelli e dall'impresa GMV SRL di Vito Gambardella in Capaccio Paestum datato 01 agosto 2022;
- di ratificare l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs 50/2016, come modificato dal DL n. 76/2020 convertito dalla legge 120 dell'11.09.2020 e Legge 29 luglio 2021 n.108., alla società GMV SRL Unipersonale a fornitura in opera di nuovo inverter da 132 Kw da installare alla centrale di sollevamento irrigua denominata Booster Tempa Carolina per l'importo di € 11.500,00 oltre iva;
- di imputare l'importo pari ad € 11.500,00 oltre iva tra i cespiti dello Stato Patrimoniale alla categoria "migliorie impianto di sollevamento" n. 1.1.1.05 soggetto ad ammortamento come da disposizioni legislative e secondo le indicazioni del Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, Dott.ssa Daniela Gregorio;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

proposta di deliberazione

GGETTO: Impianto di rilancio irriguo tempa di lepre – interventi di somma urgenza -
provvedimenti

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 25.01.2023

Il Direttore



(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 25.01.2023

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio



(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 25.01.2023

Il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione



(Geom. Chiarelli Roberto)

la seduta viene tolta alle ore 17:30
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 471 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 03.02.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 03.02.2023

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.