



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 591/2024 del 26/09/2024

OGGETTO: Manutenzione Straordinaria impianto idrovo di Foce Sele - provvedimenti

Il giorno 26/09/2024 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
	A
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 6 Assenti: 1

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ALFONSO MATRONE - Vice Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Ciuccio Roberto
Giustificano l'assenza i Sigg: Ciuccio Roberto

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- Per l'allontanamento delle acque piovane in eccesso delle zone del comune di Capaccio Paestum Gromola – Laura – Valorato – Foce Sele è necessario, a causa della propria quota altimetrica rispetto al livello del mare, il sollevamento meccanico a mezzo di impianto idrovoro;
- all'impianto Idrovoro di Foce Sele confluiscono i canali delle "acque medie", e i canali delle "acque basse";
- nella notte del 18.09.2024 a causa delle avverse condizioni atmosferiche l'impianto Idrovoro è andato in blocco;
- da un'immediata verifica tecnica effettuata dal personale Consortile è stata constatato il danneggiamento dell'apparecchiatura di avviamento dell'elettropompa n. 8 delle "acque medie";
- per consentire un veloce ripristino dell'impianto il Direttore Generale ing. Guido Contini ha chiamato la ditta TEA-TEK, che è intervenuta nella notte stessa consentendo di riavviare le sole pompe delle "acque basse";
- al mattino del 19.09.2024 il consorzio si è immediatamente attivato per individuare un rivenditore di materiale elettrico industriale in grado di fornire in tempi brevi i seguenti materiali occorrenti al ripristino dell'impianto: un interruttore automatico 4 poli da 630 A e due contattori con interblocco meccanico compresi di ogni accessorio necessario per il montaggio;
- l'ufficio tecnico consortile ha stimato una spesa di € 5.500,00 per la fornitura delle componenti elettriche da sostituire ed € 5.000,00 per il montaggio delle stesse da parte di ditte specializzate;
- da una rapida ricerca il direttore Generale ing. Guido Contini ha individuato la ditta SELECTRA s.r.l. di Via S.S. 18 località Ponte Barizzo, cap. 84047 Capaccio Paestum (SA) P.IVA 03975750658 quale unica in grado di fornire in tempi rapidi e certi le apparecchiature necessarie per il ripristino;
- in considerazione dell'intervento in somma urgenza effettuato dalla ditta TEA-TEK Via Santa Lucia, 36 cap. 80132 Napoli P.IVA 06362981216, il direttore Generale ing. Guido Contini ha ritenuto opportuno completare l'intervento di ripristino delle funzionalità dell'impianto idrovoro con la stessa ditta TEA-TEK;
- **TENUTO CONTO** che:
- l'acquisto rientra nella procedura di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D. L.gs n. 36/2023, trattandosi di importo stimato inferiore alla soglia dei 140.000,00 euro;
- con delibera Commissariale n. 76 e n. 77 del 11.04.2019 il Consorzio ha aderito alla piattaforma di e-procurement ASMECOMM;
- il Consorzio utilizza l'elenco degli iscritti nella Piattaforma ASMECOMM, per l'individuazione delle ditte più adatte all'espletamento delle specifiche prestazioni richieste;
- la ditta SELECTRA s.r.l. di Via S.S. 18 località Ponte Barizzo, cap. 84047 Capaccio Paestum (SA) P.IVA 03975750658, è iscritta nella Piattaforma ASMECOMM;

- la ditta Tea-Tek Via Santa Lucia, 36 cap. 80132 Napoli P.IVA 06362981216 è iscritta nella Piattaforma ASMECOMM;
- il Direttore Generale ing. Guido Contini ha invitato la ditta SELECTRA s.r.l. di Via S.S. 18 località Ponte Barizzo, cap. 84047 Capaccio Paestum (SA) P.IVA 03975750658, a produrre un preventivo per la fornitura del materiale occorrente;
- il Direttore Generale ing. Guido Contini ha incaricato l'ufficio tecnico Consortile a redigere una perizia di stima del costo della prestazione effettuata dalla ditta Tea-Tek incaricata in somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell'impianto idrovoro ed ha invitato la ditta TEA-TEK ad inviare un resoconto delle attività svolte;
- VISTO:
- il preventivo della ditta SELECTRA s.r.l. di Via S.S. 18 località Ponte Barizzo, cap. 84047 Capaccio Paestum (SA) P.IVA 03975750658 acquisito al protocollo Consortile il 23.09.2024 con n. 11796;
- la perizia tecnica redatta dall'ufficio tecnico consortile che stima in € 5.000,00 il costo della prestazione effettuata dalla ditta TEA TEK Via Santa Lucia, 36 cap. 80132 Napoli P.IVA 06362981216;
- CONSIDERATO che:
- occorre nominare il RUP dell'iniziativa ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;
- PRECISATO che:
- i CIG da attribuire al lavoro e alla fornitura verranno assegnati dopo l'aggiudicazione secondo le indicazioni della Delibera ANAC n.584/2023;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente, ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di nominare per l'incarico di RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, l'ing. Guido Contini Direttore Generale del Consorzio in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2;
- di approvare il preventivo della ditta SELECTRA s.r.l. di Via S.S. 18 località Ponte Barizzo, cap. 84047 Capaccio Paestum (SA) P.IVA 03975750658 per un importo di euro € 4.954,59 oltre iva come per legge;
- di imputare la spesa pari ad € 4.954,59 al mastro di Bilancio n. 4.0.0.02 "componenti c/acquisti" secondo le indicazioni del Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- di prendere atto della perizia tecnica redatta dall'ufficio tecnico che stima in euro 5.000,00 il lavoro svolto dalla ditta Tea-Tek;
- di incaricare il RUP di richiedere alla ditta TEA-TEK Via Santa Lucia, 36 cap. 80132 Napoli P.IVA 06362981216 l'emissione di un resoconto dell'attività svolta;

- di incaricare il RUP di richiedere il CIG per la fornitura della ditta SELECTRA s.r.l. di Via S.S. 18 località Ponte Barizzo, cap. 84047 Capaccio Paestum (SA) P.IVA 03975750658;
- di incaricare il RUP di richiedere il CIG per il lavoro della ditta TEA-TEK Via Santa Lucia, 36 cap. 80132 Napoli P.IVA 06362981216;
- da attribuire al lavoro e alla fornitura verrà assegnato dopo l'aggiudicazione secondo le indicazioni della Delibera ANAC n.584/2023;
- di demandare al Legale Rappresentante dell'Ente ogni conseguente adempimento.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Manutenzione Straordinaria impianto idrovo di Foce Sele - provvedimenti

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 26/09/2024

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Manutenzione Straordinaria impianto idrovo di Foce Sele - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 30/10/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:25

Letto, confermato e sottoscritto.

Vice Presidente
ALFONSO MATRONE

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 30/10/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 26/09/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 30/10/2024